

## PLAYA ACCESIBLE "LARIOS", TORRE DEL MAR (VÉLEZ-MÁLAGA)



Zona principal

**Dirección:** Paseo Marítimo de Poniente,  
frente al paseo Larios



29740 Torre del Mar, Vélez-Málaga  
(Málaga)



**Teléfono:** 952 540 471



**E-mail:** [playas@velezmalaga.es](mailto:playas@velezmalaga.es)

**Web:** [www.velezmalaga.es](http://www.velezmalaga.es)



### Información General

La playa de Larios está en la ciudad. Es una playa de arena fina.

La playa tiene una zona adaptada para personas con discapacidad. Hay pasarelas de cemento y madera hasta muy cerca del mar. También hay socorristas, una línea de boyas en el mar para impedir que los bañistas entren muy dentro, una zona adaptada para curar picaduras de medusas y desfibriladores para personas que sufren un ataque al corazón. Además, hay un parque para niños accesible en la zona de arena.

Hay un paseo de tierra entre la zona de sombrillas y el paseo marítimo para pasear.



### Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Algunas personas de atención al público saben lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- Hay información fácil de las normas de uso y comportamiento en la playa.
- La playa tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

### Discapacidad Intelectual

- No hay información de la playa en lectura fácil.
- Hay carteles y señales con información en la playa.
- Es fácil encontrar el puesto de los socorristas.
- Hay bancos con mesas para descansar en la playa.
- Hay papeleras en la playa.
- Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y las palabras WC, “aseos”, “servicios”, “señoras” y “caballeros”.

### Accesibilidad y zona de atención al baño

- La calle por la que se accede a la playa es peatonal, con vado rebajado practicable. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- El acceso desde el estacionamiento al paseo marítimo, se hace por medio de una rampa.
- La rampa es no accesible, tiene 1 tramo de 14 m de longitud, con una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 2 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es antideslizante.



### Accesibilidad Física

#### Itinerario desde las plazas reservadas hasta la entrada accesible de la playa

- El itinerario desde las plazas reservadas de aparcamiento hasta la entrada de la playa es: con rampa.
- El estacionamiento tiene rótulos de señalización direccional que indican las salidas vehiculares y peatonales: Sí.

#### Acceso a la playa

- Tipo de acceso a la playa: con rampa.
- Nº de escalones: 6.
- Altura de los escalones: 14,5 cm.

#### Pasarelas de acceso a la arena

- Se dispone de pasarelas de acceso a la arena: Sí.
- Tipo de pasarelas: fijas.
- Tipo de pavimento de la pasarela: cemento y madera.
- Pavimento homogéneo sin resaltes ni rehundidos: Sí.
- Pavimento antideslizante en seco y en mojado: Sí.
- Pavimento integrado con el entorno: Sí.

##### Inclinación de las pasarelas

- Pendiente longitudinal máxima: 2%.

##### Circulación en pasarelas

- Ancho mínimo de paso: 1,50 m.
- Ancho de estrechamiento puntual: 1,50 m.
- Distancia aproximada entre cruces y cambios de dirección: 10 m.

- Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

### Seguridad de las pasarelas

- Pasarelas con bordillos laterales: No.
- Las pasarelas tienen pasamanos: No.
- Hay un sistema de drenaje que evita los encharcamientos: Sí.

## Duchas exteriores

- Itinerario hasta duchas: sin desniveles.
- Con asiento de ducha fijo: Sí.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura del grifo: 1,52 m.

## Aseo reservado para PMR

- En la playa hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja.
- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Acceso: sin desniveles.
- Puerta: abre hacia fuera. Ancho útil de paso: 88 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 76 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 15 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,20 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,02 m.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 15 cm, lateral izquierdo 90 cm y frontal 1,10 m.
- Altura del asiento: 39 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, 70 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 79 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 79 cm.
- Separación entre barras: 75 cm.

## Zona de sombra

- Existe una zona de sombra reservada para PMR: No.

## Otros servicios y equipamientos de la playa

- Líneas de boyas en el agua, perpendicular a la playa: No.
- Sillas anfibia: Sí.

- Muletas anfibias: Sí.
- Chalecos de flotación especiales: Sí.
- Arnés para transferencia de PMR desde silla de ruedas a silla anfibia: Sí.
- Alquiler de hamacas: Sí.
- Personal de apoyo para las PMR (socorrismo, Cruz Roja): No.
- Alquiler de sombrillas: Sí.
- Vestuarios: No.



## Accesibilidad Visual

### Seguridad

- La rampa tiene un pasamanos a un lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.
- Bordillo guía en las pasarelas: No.
- Línea de balizas flotantes de color contrastado tanto visualmente como en relieve o braille en la zona próxima a la plataforma de acceso al mar: No.
- Existen franjas de encaminamiento: No.

### Aseo común

- La puerta tiene contraste cromático con las paredes adyacentes: Sí.
- Existe contraste cromático entre los aparatos sanitarios y el suelo: Sí.
- Iluminación: homogénea.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- Elementos voladizos: no hay.



## Accesibilidad Auditiva

### Seguridad

- El personal de apoyo conoce la LSE: Sí.

### Aseo común

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de pavimento: homogéneo.</li> <li>• Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 2.</li> <li>• Señalizada en el pavimento con el SIA: Sí.</li> <li>• Señalizada en vertical con el SIA: Sí.</li> <li>• Ancho y fondo de la plaza: 2,35 m y 4,5 m.</li> <li>• Dispone de área de acercamiento lateral: Sí.</li> <li>• Ancho del área de acercamiento: 1,20 m.</li> <li>• Área de acercamiento señalizada en el pavimento: Sí.</li> </ul>
<b>Escalera</b>	Exterior y comunica: el estacionamiento con el paseo marítimo.	No accesible. Con rampa alternativa no accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: exterior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 15 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 50 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>• Con bocel: No.</li> <li>• Huella de pavimento antideslizante: Sí.</li> <li>• Borde de escalones con franja de señalización: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.</li> <li>• Pasamanos: No.</li> <li>• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del recinto.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>• Altura de los rótulos: superior 2 m e inferior 50 cm.</li> <li>• Tamaño de letra: mínimo 0,5 cm y máximo 2 cm.</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>• Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No.</li> <li>• Iconos homologados: Sí.</li> </ul>

 **FOTOS**



Parque infantil accesible



Zona de duchas y fuente



Rampa de acceso



Aparcamiento reservado