




PLAYA ACCESIBLE "LAS PROTEGIDAS", TORRE DEL MAR (VÉLEZ-MÁLAGA)




Vista general

Dirección: Paseo Marítimo de Levante.

 **29740 Torre del Mar, Vélez-Málaga (Málaga)**

 **Teléfono:** 952 540 471

 **E-mail:** playas@velezmalaga.es

 **Web:** www.velezmalaga.es



Información General

La playa Las Protegidas está muy cerca del Ayuntamiento de Torre del Mar. Es una playa de arena fina.

La playa tiene una zona adaptada para personas con discapacidad. Hay pasarelas de cemento y madera hasta muy cerca del mar. También hay socorristas, una línea de boyas en el mar para impedir que los bañistas entren muy dentro, una zona adaptada para curar picaduras de medusas y desfibriladores para personas que sufren un ataque al corazón.

Hay un paseo de tierra entre la zona de sombrillas y el paseo marítimo para pasear.



Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Algunas personas de atención al público saben lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- Hay información fácil de las normas de uso y comportamiento en la playa.
- La playa tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Playa

- No hay información de la playa en lectura fácil.
- Hay carteles y señales con información en la playa.
- Es fácil encontrar el puesto de los socorristas.
- Hay bancos con mesas para descansar en la playa.
- Hay papeleras en la playa.
- Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Accesibilidad y zona de atención al baño

- La calle por la que se accede a la playa es peatonal, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal es con rampa.
- El acceso puede ser desde el paseo o desde la zona de aparcamiento, ambas entradas son accesibles.
- La rampa es accesible, tiene 1 tramo de 8 m de longitud, con una inclinación del 8 %. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y dispone de un doble pasamanos a un lado prolongado en los extremos. El pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Los itinerarios por los distintos espacios de la playa se realizan por medio de pasarelas de hormigón y madera.



Accesibilidad Física

Itinerario desde las plazas reservadas hasta la entrada accesible de la playa

- El itinerario desde las plazas reservadas de aparcamiento hasta la entrada de la playa es: sin desniveles.
- El estacionamiento tiene rótulos de señalización direccional que indican las salidas vehiculares y peatonales: Sí.

Acceso a la playa

- Tipo de acceso a la playa: sin desniveles.

Pasarelas de acceso a la arena

- Se dispone de pasarelas de acceso a la arena: Sí.
- Tipo de pasarelas: fijas.
- Tipo de pavimento de la pasarela: cemento y madera.
- Pavimento homogéneo sin resaltes ni hundidos: Sí.
- Pavimento antideslizante en seco y en mojado: Sí.
- Pavimento integrado con el entorno: Sí.

Inclinación de las pasarelas

- Pendiente longitudinal máxima: 4 %.

Circulación en pasarelas

- Ancho mínimo de paso: 1,50 m.
- Ancho de estrechamiento puntual: 1,50 m.
- Distancia aproximada entre cruces y cambios de dirección: 10 m.
- Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Seguridad de las pasarelas

- Pasarelas con bordillos laterales: No.
- Las pasarelas tienen pasamanos: No.
- Hay un sistema de drenaje que evita los encharcamientos: Sí.

Duchas exteriores

- Itinerario hasta duchas: sin desniveles.
- Con asiento de ducha fijo: Sí.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura del grifo: 1,03 m.
- Asiento a 46 cm.
- Asiento de ducha con barra de transferencia a ambos lados.

Vestuario

- En la playa hay 1 vestuario para usuarios de silla de ruedas, situado en la planta baja.
- Está señalizado con el SIA: Sí, en puerta de vestuario.
- Acceso: sin desnivel.
- Puerta: abre hacia fuera. Ancho útil de paso: 80 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Plato de ducha: enrasado con el suelo.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.
- Grifo monomando con manguera flexible.
- Banco móvil.

Aseo reservado para PMR

- En la playa hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja.
- El aseo reservado es una cabina compartida con el de señoras.
- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos y en puerta de cabina.
- Acceso: escalón rebajado.
- Puerta: abre hacia fuera. Ancho útil de paso: 80 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: requiere giro de muñeca.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: Con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1 m. Está inclinado: No.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 50 cm, lateral izquierdo 55 cm y frontal 1,20 m.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, 75 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: abatible a 70 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: fija a 79 cm.
- Separación entre barras: 85 cm.

Zona de sombra

- Existe una zona de sombra reservada para PMR: Sí.
- Está señalizada con el SIA: Sí.
- Se accede por medio de una pasarela: Sí.
- Itinerario hasta la zona de sombra: sin desniveles.
- Tipo de pavimento en la zona de sombra: madera.
- Diámetro del espacio libre de giro en la zona de sombra: Ø 3 m.
- Mobiliario en zona de sombra: sombrillas.
- Se permite el acceso del perro de asistencia: Sí.
- Cartel de PMR: Sí

Otros servicios y equipamientos de la playa

- Líneas de boyas en el agua, perpendicular a la playa: Sí.
- Sillas anfibia: Sí.
- Muletas anfibia: Sí.
- Chalecos de flotación especiales: Sí.
- Aros flotantes: Sí, churros.
- Arnés para transferencia de PMR desde silla de ruedas a silla anfibia: Sí.
- Alquiler de hamacas: Sí.
- Personal de apoyo para las PMR: Sí.
- Alquiler de sombrillas: No.
- Vestuarios: Sí.



Accesibilidad Visual

Seguridad

- La rampa tiene un doble pasamanos a un lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa

no está señalizada con una franja de textura distinta ni color contrastado que alerte del desnivel y su pavimento es antideslizante.

- Bordillo guía en las pasarelas: No.
- Línea de balizas flotantes de color contrastado en la zona próxima a la plataforma de acceso al mar: Sí.
- Existen franjas de encaminamiento: No.

Aseo común

- La puerta tiene contraste cromático con las paredes adyacentes: Sí.
- Existe contraste cromático entre los aparatos sanitarios y las paredes: No.
- Iluminación: con interruptor.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.

Accesibilidad Auditiva

Seguridad

- El personal de apoyo conoce la LSE: Sí.

Aseo común

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 3. • 2 situadas en línea y 1 en batería. • Señalizada en el pavimento con el SIA: Sí. • Señalizada en vertical con el SIA: Sí. • Ancho y fondo de las plazas en línea: 2 m y 7 m. • Dispone de área de acercamiento lateral: No. • Ancho y fondo de la plaza en batería: 2,20 m y 5 m. • Dispone de área de acercamiento lateral: Sí. • Área de acercamiento señalizada en el pavimento: Sí. • Ancho del área de acercamiento: 1 m.
Escalera	Plantas que comunica: paseo a arena.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: exterior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No.

			<ul style="list-style-type: none">• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.• Pasamanos: No.• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Señalización	General del recinto.		<ul style="list-style-type: none">• Rótulos de mismo formato: Sí.• Altura de los rótulos: superior 2 m e inferior 1,2 m.• Tamaño de letra: mínimo 0,50 cm y máximo 2,05 cm.• Textos e iconos de color contrastado: Sí.• Textos en braille: Sí.• Textos en braille en folleto y rótulos.• Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Rampa de acceso



Material de préstamo para el baño



Zona de descanso



Zona de sombras